

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефо-
электронный адрес)
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Тасеевскому и Дзержинскому районам
663770 Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево,
ул. Пролетарская № 29 тел. 2-18-80, 2-11-70, pc65gpn@mchskrsk.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 40/1/1-5
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
«Шеломковская средняя школа»
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Тасеевскому Дзержинскому районам по пожарному надзору Самохвалов В.А. № 40 от 01.09.2020, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 07 сентября 2020 г. по 21 сентября 2020 года проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором Тасеевского и Дзержинского районов по пожарному надзору Самохваловым Вячеславом Александровичем объекта защиты:
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шеломковская средняя школа» по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, с. Шеломки, ул. Центральная 15

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно Директором МБОУ «Шеломковская средняя школа» Маликова Людмила Михайловна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
40/1/1	План эвакуации на первом этаже, не соответ-	В соответствии с пунктом 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных	21.11.20

	<p>стует планировке первого этажа (п. 31 проверочного листа)</p>	<p>постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме": В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.</p> <p>В соответствии с пунктом 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолуминесцентные Эвакуационные»:</p> <p>Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.</p>	
40/1/2	<p>Имеющиеся в здании МБОУ «Шеломковской средней школы» эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, установлены на высоте менее 2 м (п. 1.6 проверочного листа).</p>	<p>В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности":</p> <p>Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре</p> <p>Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.</p> <p>В соответствии с пунктом 5.5 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты». Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 173: Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м.</p>	21.11.2020
40/1/3	<p>В кабинете физики допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивате-</p>	<p>В соответствии с пунктом 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» запрещается:</p>	21.11.2020

	лями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 111.2. проверочного листа).в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	
40/1/4	В помещении библиотеки допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 111.2. проверочного листа).	В соответствии с пунктом 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» запрещается:в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.....	21.11.2020
40/1/5	На дверях складского помещения в столовой отсутствует табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны (п. 33 проверочного листа).	В соответствии с пунктом 6 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	21.11.2020

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2	Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"
3	ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные Эвакуационные»
4	Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"
5	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты»
6	Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Тасеевского
и Дзержинского районов по пожарному надзору
Самохвалов В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«21» сентября 2020 года

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

директор МБОУ «Шеломковская средняя школа»

Маликова Людмила Михайловна

(должность, фамилия, инициалы)

«21» сентября 2020 года

*место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19

